

GODKÄNNANDEBEVIS**SC0255-11**

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Slamavskiljare i stålfiberbetong

- Innehavare** Tranås Cementvarufabrik AB, Majmålavägen, 573 38 Tranås.
Tel: 0140-386 590, fax: 0140-125 50, organisationsnr: 556609-5237.
E-post: info@tranacementvarufabrik.se hemsida: www.tranacementvarufabrik.se
- Produkt** Slamavskiljarna är stående, cylindriska, gummiringsfogade två- eller trekammarbrunnar tillverkade i stålfiberbetong. Avskiljarna förses med ej körbart betonglock/manlucka Ø640 mm. Godkännandet omfattar följande modeller:
Tranåsbrunnen 1 m³, 2-kammarbrunn för BDT 1, 1 hushåll (max 5 pers.)
Tranåsbrunnen 2 m³, 3-kammarbrunn för BDT+KL 1, 1 hushåll (max 5 pers.)
Tranåsbrunnen 4 m³, 3-kammarbrunn för BDT+KL 2, 2 hushåll (max 10 pers.)
Tranåsbrunnen 6 m³, 3-kammarbrunn för BDT+KL 3, 3 hushåll (max 15 pers.)
Slamavskiljarna är byggda för gravimetrisk avskiljning d.v.s. avskiljning sker med hjälp av densitetsskillnad mellan slam och vatten.
- Avsedd användning** Avskiljning av slam i spillvatten.
- Handelsnamn** Tranåsbrunnen slamavskiljare.
- Godkännande** Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | | |
|---|-------|---------------------|
| Installationer för spillvatten | 6:641 | 1:a och 8:e stycket |
| Utformning | 6:644 | 1:a meningen |
| Dammar, fasta brunnar och fasta behållare | 8:952 | 2:a stycket |
- Tillhörande handlingar** Läggnings och skötselanvisning Tranåsbrunnen 1 m³, daterad 2011-04-19.
Läggnings och skötselanvisning Tranåsbrunnen 2 m³, daterad 2011-04-19.
Läggnings och skötselanvisning Tranåsbrunnen 4 m³, daterad 2011-04-19.
Läggnings och skötselanvisning Tranåsbrunnen 6 m³, daterad 2011-04-19.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras i samarbete med NORDCERT AB enligt CB9-BBC och egenkontroll ska utföras enligt SS 22 70 01.
Avtalet för övervakande kontroll är daterat 2011-04-19, upprättat av SP SITAC mellan NORDCERT AB och Tranås Cementvarufabrik AB .

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.



Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Tranås Cementvarufabrik AB, Majmålavägen, 573 38 Tranås.	
Märkning	Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar: På produkt: Tillverkarens fabriksnummer P-märke Produktens typbeteckning Godkännandets nummer Kontrollorgan Tillhörande handling: Certifieringsorgan Godkännandets nummer Egenskaper	
		F06 P Typbeteckning SC0255-11 Nordcert SP SITAC SC0255-11 Volym
	Lock/manlucka är försett med varningstext för farlig gas vid nedstigning i brunn.	
Bedömningsunderlag	Rapport 88E40022, F4042505, 97E12920 och 98B44570 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Ritningsunderlag daterat av SP SITAC 2011-03-03.	
Kommentarer	Utsläpp från små slamavskiljare regleras enligt miljöbalken och ska provas av miljö- och hälsoskyddsnämnd. Godkännandet gäller under förutsättning att: - avskiljare avsedd för markförläggning är dimensionerad för aktuell jord- och trafiklast. - avskiljaren är säkrad mot otillbörlig avlyftning av lock/manlucka genom att densamma är låsbar med hänglås, är typgodkänd eller väger minst 50 kg. Detta bevis ersätter tidigare bevis med nummer 0132/04, daterat 2005-09-23, projektnummer T400132 och bevis med nummer 0961/95, daterat 2006-04-24, projektnummer T100129-01 samt bevis med nummer 1439/97, daterat 2006-04-24, projektnummer T600042.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2016-04-20.	


Ingvar Pettersson


Marcus Tillman